

Einschub-Leistungsschalter mit Einschubrahmen 4-polig, Baugröße 2, IEC In=2500A bis 690V, AC 50/60Hz  
Icu=80kA bei 500V Anschluss rückseitig horizontal

| Ausführung                                   |  |                                                            |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markennamen                          |  | SETRON                                                     |
| Produkt-Bezeichnung                          |  | offener Leistungsschalter 3WL                              |
| Ausführung des Produkts                      |  | IEC 60947-2                                                |
| Ausführung des Betätigungselements           |  | Drucktaster                                                |
| Ausführung des Schaltantriebs                |  | Hand-/Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb |  | Ja                                                         |
| Ausführung des Überstromauslösers            |  | ETU45B                                                     |

| Allgemeine technische Daten                      |  |         |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Polzahl                                          |  | 4       |
| Baugröße des Leistungsschalters                  |  | 2       |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 15 000  |
| Gebrauchskategorie                               |  | B       |
| Leistungsschalter / Grundtyp                     |  | 3WL1225 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 15 000  |

| Spannung                        |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V | 1 000 |

| Schutzart und Schutzklasse            |  |       |
|---------------------------------------|--|-------|
| Schutzart IP                          |  | IP20  |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers |  | LSING |

| Verlustleistung     |                                                                           |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Verlustleistung [W] |                                                                           |         |
|                     | • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W 173,3 |
|                     | • maximal                                                                 | W 520   |

| Strom                            |                                                        |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Dauerstrom / Bemessungswert      | A                                                      | 2 500    |
| einstellbarer Ansprechwert Strom |                                                        |          |
|                                  | • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert | A 3 750  |
|                                  | • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert     | A 30 000 |

|                                        |    |    |
|----------------------------------------|----|----|
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit (Icw)</b>   |    |    |
| • befristet auf 0,5 s / Bemessungswert | kA | 80 |
| • befristet auf 1 s / Bemessungswert   | kA | 66 |
| • befristet auf 2 s / Bemessungswert   | kA | 46 |
| • befristet auf 3 s / Bemessungswert   | kA | 44 |

## Hauptstromkreis

|                                          |    |       |
|------------------------------------------|----|-------|
| <b>Betriebsfrequenz</b>                  |    |       |
| • 1 / Bemessungswert                     | Hz | 50    |
| • 2 / Bemessungswert                     | Hz | 60    |
| <b>Betriebsspannung</b>                  |    |       |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | V  | 690   |
| <b>Betriebsstrom</b>                     |    |       |
| • bei 40 °C / Bemessungswert             | A  | 2 500 |
| • bei 50 °C / Bemessungswert             | A  | 2 500 |
| • bei 55 °C / Bemessungswert             | A  | 2 500 |

## Eignung

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Eignung zur Verwendung</b> | Anlagen- / Motorschutz |
|-------------------------------|------------------------|

## Produktdetails

|                                              |  |      |
|----------------------------------------------|--|------|
| <b>Produktbestandteil</b>                    |  |      |
| • Auslöstmelder                              |  | Ja   |
| • Spannungsauslöser                          |  | Ja   |
| • Unterspannungsauslöser                     |  | Nein |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb |  | Nein |

## Produktfunktion

|                        |  |    |
|------------------------|--|----|
| <b>Produktfunktion</b> |  |    |
| • Erdschlussschutz     |  | Ja |

## Anzeige und Bedienung

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Ausführung der Anzeige</b> | MIT 4-ZEILIGEM DISPLAY |
|-------------------------------|------------------------|

## Kurzschluss

|                                                         |    |    |
|---------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b> |    |    |
| • bei 415 V / Bemessungswert                            | kA | 80 |
| • bei 500 V / Bemessungswert                            | kA | 80 |
| • bei 690 V / Bemessungswert                            | kA | 75 |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>    |    |    |
| • bei 415 V / Bemessungswert                            | kA | 80 |
| • bei 500 V / Bemessungswert                            | kA | 80 |
| • bei 690 V / Bemessungswert                            | kA | 75 |

## Anschlüsse

|                                                               |  |                                                |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  |  | Hauptanschluss oben horizontal, unten vertikal |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis |  | Schienenanschluss                              |

| Mechanischer Aufbau |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Höhe                | mm | 465,5    |
| Breite              | mm | 590      |
| Tiefe               | mm | 456      |
| Befestigungsart     |    | Einschub |

| Umgebungsbedingungen         |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| <b>Umgebungstemperatur</b>   |    |     |
| • während Betrieb / minimal  | °C | -20 |
| • während Betrieb / maximal  | °C | 55  |
| • während Lagerung / minimal | °C | -40 |
| • während Lagerung / maximal | °C | 70  |

| Approbationen Zertifikate        |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> |  |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2           |  | Q |
| • gemäß DIN EN 81346-2           |  | Q |

| allgemeine Produktzulassung                                                                | Konformitätserklärung                                                                      | Prüfbescheinigungen                                                                             | Schiffbau                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC | <br>VDE | <br>EG-Konf. | <div> <a href="#">sonstig</a> </div> <div> <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br/> <a href="#">n</a> </div> <br>ABS |

| Schiffbau                                                                                             | sonstiges                                                                                 |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br>BUREAU VERITAS | <br>GL | <br>LRS | <br>PRS | <br>RMRS | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |

| sonstiges               |
|-------------------------|
| <a href="#">sonstig</a> |

| Weitere Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1225-3FG46-1FA4-ZC20+F23+K07+M06+M25+P23+R15+R21+R30">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1225-3FG46-1FA4-ZC20+F23+K07+M06+M25+P23+R15+R21+R30</a> |

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

[http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3WL1225-3FG46-1FA4-Z\\_C20+F23+K07+M06+M25+P23+R15+R21+R30/all](http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3WL1225-3FG46-1FA4-Z_C20+F23+K07+M06+M25+P23+R15+R21+R30/all)

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WL1225-3FG46-1FA4-Z\\_C20+F23+K07+M06+M25+P23+R15+R21+R30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1225-3FG46-1FA4-Z_C20+F23+K07+M06+M25+P23+R15+R21+R30)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

**letzte Änderung:**

28.02.2017