

Auswahl und Bestelldaten

Bestell-Nr.

HydroRanger Plus, Rack und Schalttafeleinbau C) **7ML1025-**

Berührungsloses Ultraschall-Auswertegerät, standardmäßig mit Hintergrundbeleuchtung

Messbereich: 0,3 m ... 15 m (1 ... 50 ft)

01**Einbau/Geräteausführung**

Ausführung für 19" Einschub (Klemmleiste erforderlich; siehe Zubehör)

1

Ausführung für Schalttafel

2**Zulassungen**CE (EN 61326), CSA_{NRTL/C}, FM, C-TICK**C****Eingangsspannung**

AC 100 V, DC 9 ... 30 V

A

AC 115 V, DC 9 ... 30 V

B

AC 200 V, DC 9 ... 30 V

C

AC 230 V, DC 9 ... 30 V

D**Weitere Ausführungen**

Kurzangabe

Bestellnummer mit **"-Z"** ergänzen und Kurzangabe hinzufügen.

Edelstahl-TAG Schild [69 mm x 50 mm (2.71 x 1.97")]: Messstellenummer / -beschreibung (max. 16 Zeichen), im Klartext angeben:

Y15**Betriebsanleitung**

Bestell-Nr.

Englisch

C) **7ML1998-1AC02**

Französisch

C) **7ML1998-1AC12**

Deutsch

C) **7ML1998-1AC32**

Hinweis: Die Betriebsanleitung ist separat zu bestellen.

Im Lieferumfang des Gerätes ist die Siemens Milltronics CD-ROM mit der ausführlichen Dokumentation (inkl. Kurzanleitung) enthalten.

Zubehör

Handprogrammiergerät

7ML1830-2AC

TAG-Schild, Edelstahl, 12 x 45 mm (0,47 x 1,77"), eine Textzeile, für Gehäuse geeignet

7ML1930-1AC

Klemmleiste für Rackmontage

7ML1830-1JL

TS-3 Temperaturfühler - siehe TS-3 auf Seite 5/191

SITRANS RD100 Abgesetztes Display - siehe RD100 auf Seite 5/307

SITRANS RD200 Abgesetztes Display - siehe RD200 auf Seite 5/309

Ersatzteile

Analogkarte, HydroRanger Plus Rack/Schalttafel

C) **7ML1830-1LR**

Daughter Board

C) **7ML1830-1LS**

Display Card, hintergrundbeleuchtet

C) **7ML1830-1LX**

C) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: N, ECCN: EAR99

Auswahl und Bestelldaten

Bestell-Nr.

HydroRanger Plus, Feldgehäuse C) **7ML1028-**

Berührungsloses Ultraschall-Auswertegerät, standardmäßig mit Hintergrundbeleuchtung

Messbereich: 0,3 m ... 15 m (1 ... 50 ft)

A0**Eingangsspannung**

AC 100 V, DC 9 ... 30 V

1

AC 115 V, DC 9 ... 30 V

2

AC 200 V, DC 9 ... 30 V

3

AC 230 V, DC 9 ... 30 V

4**Zulassungen**

CE; FM Allgemeine Verwendung; CSA Class I, Div. 2, C-TICK

C**Einbau/Gehäuseausführung**

Standardgehäuse (NEMA 4X)

1

Standardgehäuse, 5 Kabeleinführungen M20x1.5

3**Weitere Ausführungen**

Kurzangabe

Bestellnummer mit **"-Z"** ergänzen und Kurzangabe hinzufügen.

Edelstahl-TAG Schild [69 mm x 50 mm (2.71 x 1.97")]: Messstellenummer / -beschreibung (max. 16 Zeichen), im Klartext angeben:

Y15**Betriebsanleitung**

Bestell-Nr.

Englisch

C) **7ML1998-1AC02**

Französisch

C) **7ML1998-1AC12**

Deutsch

C) **7ML1998-1AC32**

Hinweis: Die Betriebsanleitung ist separat zu bestellen.

Im Lieferumfang des Gerätes ist die Siemens Milltronics CD-ROM mit der ausführlichen Dokumentation (inkl. Kurzanleitung) enthalten.

Zubehör

Handprogrammiergerät

7ML1830-2AC

TAG-Schild, Edelstahl, 12 x 45 mm (0,47 x 1,77"), eine Textzeile, für Gehäuse geeignet

7ML1930-1AC

M20 Kabelverschraubungsset (6xM20 Kabelverschraubungen, 6xM20 Muttern, 3 Blindstopfen)

7ML1830-1GM

TS-3 Temperaturfühler - siehe TS-3 auf Seite 5/191

SITRANS RD100 Abgesetztes Display - siehe RD100 auf Seite 5/307

SITRANS RD200 Abgesetztes Display - siehe RD200 auf Seite 5/309

Ersatzteile

Mother Board

C) **7ML1830-1LV**

Daughter Board

C) **7ML1830-1LW**

Display Card

C) **7ML1830-1LU**

C) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: N, ECCN: EAR99