

SIMATIC S7,MOD.PID CTRL,FB V5.1 Einzellizenz f. 1 Installation R-SW, SW und Doku auf CD, Klasse A, 2-sprachig (de, en), Referenz-HW: S7-300/-400, C7

Normen, Zulassungen, Zertifikate

entwickelt nach IEC 61131 Ja

Hardware-Voraussetzung

Speicher

- Hauptspeicher, min. 16 Mbyte
- erforderlicher Speicher auf Festplatte 1,85 Mbyte

Betriebssysteme

Ablauffähig unter Betriebssystem

- Windows 9x Ja
- Windows ME Nein
- Windows NT 4.0 Ja
- Windows 2000 Ja
- Windows XP Ja

Software

benötigte Software ab STEP 7 V3.1 / V3.2

Klasse A Ja

Runtime-Software

Zielsystem

- C7 Ja; C7-620
- S7-300 Ja; ab CPU 313
- S7-400 Ja

Autorisierung/Lizenzen

- Einzel-Lizenz (EL) Ja

Projektierung

Projektierungs-Software

- aktuelle Version Parametriersoftware V4.1, Standard-FBs V4.1
- erforderliche Bibliotheken Modular PID Control-FBs V4.0

Dokumentation

Sprachen

- Deutsch Ja
- Englisch Ja

letzte Änderung: 14.04.2017