

Klemmenblock Typ E, erhöhte Luft-und Kriechstrecken,
für combination Motor Controller Typ E nach UL 508, für
Leistungsschalter, Baugröße S3



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Klemmenblock
Ausführung des Produkts		Type E nach UL
Baugröße des Leistungsschalters		S3
Schutzart IP frontseitig		IP20
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	V	690
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Strombelastbarkeit maximal	A	100

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	70
--------	----	----

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		

- für Hauptkontakte
 - eindräftig
 - mehrdräftig
 - feindräftig
 - mit Aderendbearbeitung
- bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte

2x (2,5 ... 16 mm²)
 2x (10 ... 50 mm²), 1x (10 ... 70 mm²)

 2x (2,5 ... 35 mm²), 1x (2,5 ... 50 mm²)
 2x (10 ... 1/0), 1x (10 ... 2/0)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis

CE / UL / CSA / CCC

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen

Schiffbau



EG-Konf.

[spezielle
Prüfbescheinigungen](#)
n



ABS



Schiffbau



DNV



GL



LRS



PRS



RINA



RMRS

sonstiges

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1946-4GA07>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1946-4GA07>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1946-4GA07&lang=de



letzte Änderung:

06.04.2017