

Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugröße S0 Schraubanschluss  
AC 200 V, 50 / 60 Hz 220 V, 60 Hz



Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten

<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Magnetspule

### Steuerstromkreis

<b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>	AC
<b>Steuerspeisespannung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bei AC             <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 50 Hz Bemessungswert 200 V</li> <li>— bei 60 Hz Bemessungswert 200 V</li> </ul> </li> <li>• 2 bei AC             <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 60 Hz Bemessungswert 220 V</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung</b>	
<b>Bemessungswert der Magnetspule bei AC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 50 Hz 0,8 ... 1,1</li> </ul>	

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinen- sicherheit	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
--------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



## Schiffbau



## sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

[sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1924-5AN61>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1924-5AN61>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1924-5AN61>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1924-5AN61&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1924-5AN61&lang=de)

letzte Änderung:

14.04.2017